

TIPIČNA IZVEDBA U SKLADU SA EU PREPORUKAMA

JASNO MARKIRANE KABLOVSKE TRASE ZA KRILNE VISOKE PREPREKE

KONTROLA PRISTUPA


Primena najsavremenijih tehnologija za evidenciju i kontrolu pristupa, ljudi i vozila.

© 2014 by www.aspektdoo.com



④ UTP do najbližeg mrežnog čvorišta
(naravno u dogovoru sa IT sektorom)

230V
③ Do Komandne Konzole



①

GENERALNO

- Kablovske trase, da budu "prohodne", bužir crevo ne manje od Ø 16mm
- U svakoj "sajlica" da se mogu "povući" potrebni kablovi
- Rastojanje od RO do pripadajuće pešačke prepreke
ne veće od 150m za "wiegand" komunikaciju
ne veće od 1200m za RS485 komunikaciju

